水質検査計画に基づく水質検査結果
令和５年12月の西脇市の水道水の値

蛇口（給水栓）

判定；成績記載項目については水質基準に適合する。

採水日　令和５年12月13日

採水場所（試料）				西脇地区							黒田庄地区		
No.	検査項目	単位	水道法 水質基準	塚口町 給水栓	住吉町 給水栓	和布町 給水栓	羽安町 給水栓	高松町 給水栓	明楽寺町 給水栓	出会町 給水栓	門柳 給水栓	小苗 給水栓	岡 給水栓
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
38	塩化物イオン	mg/l	≦200	20	18	18	7.4	12	13	13	27	27	11
42	ジェオスミン	mg/l	≦0.00001	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	≦0.00001	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	≦3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.7	0.8	0.4	0.4	0.3
47	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.5(14.0℃)	7.5(11.5℃)	7.5(14.0℃)	7.4(15.0℃)	7.4(15.0℃)	7.4(14.0℃)	7.4(15.0℃)	7.4(13.0℃)	7.2(13.5℃)	7.3(12.5℃)
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	≦5	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
51	濁度	度	≦2	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満

検査委託先：株式会社ＨＥＲ