

大伏浄水場系統

有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）測定結果

※ 浄水水質基準値：50ng/L以下（PFOSとPFOAの合計値）

※ PFOS及びPFOAについては、令和8年4月1日から省令の改正により水質基準値に変更。
（令和8年3月31日までは暫定目標値。）

（単位：ng/L）

年 度（採水日）	項 目	浄 水	原 水
		岡 給水栓	大伏水源地
令和8年度（7月1日採水） 【検査委託先】 ㈱西日本技術コンサルタント	PFOS及びPFOA	27	25
	PFOS	5 未満	5 未満
	PFOA	27	25
令和7年度（1月14日採水） 【検査委託先】 ㈱西日本技術コンサルタント	PFOS及びPFOA	5 未満	—
	PFOS	5 未満	
	PFOA	5 未満	
令和7年度（7月2日採水） 【検査委託先】 ㈱西日本技術コンサルタント	PFOS及びPFOA	6	6
	PFOS	5 未満	5 未満
	PFOA	6	6
令和6年度（7月3日採水） 【検査委託先】 ㈱西日本技術コンサルタント	PFOS及びPFOA	10	11
	PFOS	5 未満	5 未満
	PFOA	10	11
令和5年度（7月5日採水） 【検査委託先】 株式会社HER	PFOS及びPFOA	5 未満	5 未満
	PFOS	5 未満	5 未満
	PFOA	5 未満	5 未満
令和4年度（7月6日採水） 【検査委託先】 株式会社HER	PFOS及びPFOA	27	23
	PFOS	6	5
	PFOA	22	18
令和3年度（7月7日採水） 【検査委託先】 ㈱西日本技術コンサルタント	PFOS及びPFOA	5	5 未満
	PFOS	5 未満	5 未満
	PFOA	5	5 未満