水質検査計画に基づく水質検査結果
令和３年４月の西脇市の水道水の値

# 蛇口（給水栓）

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。

**採水日　令和３年４月14日**

| 採水場所（試料） | | | | 西脇地区 | | | | | | | 黒田庄地区 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 検査項目 | 単位 | 水道法水質基準 | 塚口町給水栓 | 住吉町給水栓 | 南旭町給水栓 | 羽安町給水栓 | 高松町給水栓 | 明楽寺町給水栓 | 出会町給水栓 | 門柳給水栓 | 小苗給水栓 | 岡給水栓 |
| 1 | 一般細菌 | 個/ml | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | － | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/l | ≦0.003 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/l | ≦0.0005 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/l | ≦0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/l | ≦0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/l | ≦0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/l | ≦0.02 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/l | ≦0.04 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/l | ≦0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l | ≦10 | 1.0 | 1.0 | 0.97 | 1.5 | 0.44 | 0.32 | 0.33 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/l | ≦0.8 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/l | ≦1.0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/l | ≦0.002 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/l | ≦0.05 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | ≦0.04 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 17 | ジクロロメタン | mg/l | ≦0.02 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/l | ≦0.01 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/l | ≦0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 20 | ベンゼン | mg/l | ≦0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 21 | 塩素酸 | mg/l | ≦0.6 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.33 | 0.08 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/l | ≦0.02 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |
| 23 | クロロホルム | mg/l | ≦0.06 | 0.001 | 0.002 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/l | ≦0.03 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/l | ≦0.1 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
| 26 | 臭素酸 | mg/l | ≦0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/l | ≦0.1 | 0.010 | 0.011 | 0.003 | 0.001 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.004 | 0.003 | 0.001 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/l | ≦0.03 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/l | ≦0.03 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.001 未満 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 30 | ブロモホルム | mg/l | ≦0.09 | 0.002 | 0.002 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.002 | 0.001 | 0.001 未満 |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/l | ≦0.08 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/l | ≦1.0 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/l | ≦0.2 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 | 0.02 未満 | 0.02 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/l | ≦0.3 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/l | ≦1.0 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.02 | 0.02 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/l | ≦200 | 15 | 15 | 18 | 8.7 | 9.0 | 8.6 | 8.7 | 14 | 14 | 12 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/l | ≦0.05 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/l | ≦200 | 14 | 14 | 15 | 7 | 13 | 14 | 14 | 27 | 24 | 13 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/l | ≦300 | 37 | 37 | 41 | 28 | 27 | 28 | 27 | 59 | 55 | 52 |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/l | ≦500 | 110 | 110 | 120 | 78 | 69 | 75 | 72 | 140 | 140 | 130 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/l | ≦0.2 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 |
| 42 | ジェオスミン | mg/l | ≦0.00001 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/l | ≦0.00001 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/l | ≦0.02 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 |
| 45 | フェノール類 | mg/l | ≦0.005 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/l | ≦3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 未満 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 |
| 47 | ｐＨ値 | － | 5.8～8.6 | 7.3(16.9℃) | 7.3(17.0℃) | 7.3(17.7℃) | 7.2(17.4℃) | 7.4(17.1℃) | 7.4(16.7℃) | 7.5(16.7℃) | 7.2(18.7℃) | 6.9(17.1℃) | 7.0(17.7℃) |
| 48 | 味 | － | 異常でないこと | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず |
| 49 | 臭気 | － | 異常でないこと | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず |
| 50 | 色度 | 度 | ≦5 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 |
| 51 | 濁度 | 度 | ≦2 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |

検査委託先：㈱西日本技術コンサルタント

水質検査計画に基づく水質検査結果
令和３年５月の西脇市の水道水の値

# 蛇口（給水栓）

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。

**採水日　令和３年５月12日**

| 採水場所（試料） | | | | 西脇地区 | | | | | | | 黒田庄地区 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 検査項目 | 単位 | 水道法水質基準 | 塚口町給水栓 | 住吉町給水栓 | 南旭町給水栓 | 羽安町給水栓 | 高松町給水栓 | 明楽寺町給水栓 | 出会町給水栓 | 門柳給水栓 | 小苗給水栓 | 岡給水栓 |
| 1 | 一般細菌 | 個/ml | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | － | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/l | ≦200 | 13 | 13 | 14 | 7 | 11 | 13 | 12 | 23 | 23 | 13 |
| 42 | ジェオスミン | mg/l | ≦0.00001 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/l | ≦0.00001 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/l | ≦3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 未満 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.4 |
| 47 | ｐＨ値 | － | 5.8～8.6 | 7.3(18.1℃) | 7.4(18.2℃) | 7.3(18.6℃) | 7.3(17.9℃) | 7.3(18.2℃) | 7.3(18.0℃) | 7.4(17.7℃) | 7.3(18.1℃) | 7.0(18.2℃) | 7.1(18.6℃) |
| 48 | 味 | － | 異常でないこと | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず |
| 49 | 臭気 | － | 異常でないこと | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず |
| 50 | 色度 | 度 | ≦5 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 |
| 51 | 濁度 | 度 | ≦2 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |

検査委託先：㈱西日本技術コンサルタント

水質検査計画に基づく水質検査結果
令和３年６月の西脇市の水道水の値

# 蛇口（給水栓）

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。

**採水日　令和３年６月９日**

| 採水場所（試料） | | | | 西脇地区 | | | | | | | 黒田庄地区 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 検査項目 | 単位 | 水道法水質基準 | 塚口町給水栓 | 住吉町給水栓 | 南旭町給水栓 | 羽安町給水栓 | 高松町給水栓 | 明楽寺町給水栓 | 出会町給水栓 | 門柳給水栓 | 小苗給水栓 | 岡給水栓 |
| 1 | 一般細菌 | 個/ml | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | － | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/l | ≦200 | 12 | 12 | 13 | 7 | 13 | 13 | 14 | 21 | 21 | 11 |
| 42 | ジェオスミン | mg/l | ≦0.00001 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/l | ≦0.00001 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/l | ≦3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.5 |
| 47 | ｐＨ値 | － | 5.8～8.6 | 7.3(21.6℃) | 7.3(22.6℃) | 7.3(21.4℃) | 7.2(21.3℃) | 7.4(21.1℃) | 7.4(20.9℃) | 7.4(21.2℃) | 7.1(20.8℃) | 6.9(21.0℃) | 7.1(21.6℃) |
| 48 | 味 | － | 異常でないこと | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず |
| 49 | 臭気 | － | 異常でないこと | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず |
| 50 | 色度 | 度 | ≦5 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 |
| 51 | 濁度 | 度 | ≦2 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |

検査委託先：㈱西日本技術コンサルタント

水質検査計画に基づく水質検査結果
令和３年７月の西脇市の水道水の値

# 蛇口（給水栓）

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。

**採水日　令和３年７月７日及び14日**

| 採水場所（試料） | | | | 西脇地区 | | | | | | | 黒田庄地区 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 検査項目 | 単位 | 水道法水質基準 | 塚口町給水栓 | 住吉町給水栓 | 南旭町給水栓 | 羽安町給水栓 | 高松町給水栓 | 明楽寺町給水栓 | 出会町給水栓 | 門柳給水栓 | 小苗給水栓 | 岡給水栓 |
| 1 | 一般細菌 | 個/ml | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | － | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/l | ≦0.003 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/l | ≦0.0005 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/l | ≦0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/l | ≦0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/l | ≦0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/l | ≦0.02 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/l | ≦0.04 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/l | ≦0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l | ≦10 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.60 | 0.42 | 0.43 | 1.9 | 1.9 | 1.2 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/l | ≦0.8 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.08 未満 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/l | ≦1.0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/l | ≦0.002 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/l | ≦0.05 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | ≦0.04 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 17 | ジクロロメタン | mg/l | ≦0.02 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/l | ≦0.01 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/l | ≦0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 20 | ベンゼン | mg/l | ≦0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 21 | 塩素酸 | mg/l | ≦0.6 | 0.06 未満 | 0.07 | 0.07 | 0.06 未満 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/l | ≦0.02 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |
| 23 | クロロホルム | mg/l | ≦0.06 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.018 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.002 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/l | ≦0.03 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.004 | 0.005 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/l | ≦0.1 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 26 | 臭素酸 | mg/l | ≦0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/l | ≦0.1 | 0.013 | 0.016 | 0.006 | 0.006 | 0.020 | 0.027 | 0.032 | 0.007 | 0.006 | 0.008 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/l | ≦0.03 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/l | ≦0.03 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.009 | 0.010 | 0.002 | 0.001 | 0.003 |
| 30 | ブロモホルム | mg/l | ≦0.09 | 0.001 | 0.001 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.002 | 0.002 | 0.001 未満 |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/l | ≦0.08 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/l | ≦1.0 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/l | ≦0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 未満 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/l | ≦0.3 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/l | ≦1.0 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.02 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/l | ≦200 | 16 | 16 | 16 | 8.7 | 9.3 | 9.0 | 8.6 | 15 | 14 | 12 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/l | ≦0.05 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/l | ≦200 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 15 | 20 | 20 | 12 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/l | ≦300 | 54 | 53 | 53 | 38 | 28 | 35 | 33 | 59 | 55 | 49 |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/l | ≦500 | 130 | 120 | 130 | 87 | 69 | 84 | 91 | 150 | 140 | 130 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/l | ≦0.2 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 |
| 42 | ジェオスミン | mg/l | ≦0.00001 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/l | ≦0.00001 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/l | ≦0.02 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 |
| 45 | フェノール類 | mg/l | ≦0.005 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/l | ≦3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.6 |
| 47 | ｐＨ値 | － | 5.8～8.6 | 7.3(24.2℃) | 7.4(24.9℃) | 7.4(22.4℃) | 7.3(22.7℃) | 7.4(24.2℃) | 7.5(23.2℃) | 7.4(23.2℃) | 7.1(23.2℃) | 6.8(23.3℃) | 7.0(23.1℃) |
| 48 | 味 | － | 異常でないこと | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず |
| 49 | 臭気 | － | 異常でないこと | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず |
| 50 | 色度 | 度 | ≦5 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 |
| 51 | 濁度 | 度 | ≦2 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |

検査委託先：㈱西日本技術コンサルタント

水質検査計画に基づく水質検査結果
令和３年８月の西脇市の水道水の値

# 蛇口（給水栓）

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。

**採水日　令和３年８月４日**

| 採水場所（試料） | | | | 西脇地区 | | | | | | | 黒田庄地区 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 検査項目 | 単位 | 水道法水質基準 | 塚口町給水栓 | 住吉町給水栓 | 南旭町給水栓 | 羽安町給水栓 | 高松町給水栓 | 明楽寺町給水栓 | 出会町給水栓 | 門柳給水栓 | 小苗給水栓 | 岡給水栓 |
| 1 | 一般細菌 | 個/ml | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | － | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/l | ≦200 | 13 | 13 | 13 | 6 | 11 | 13 | 13 | 20 | 20 | 12 |
| 42 | ジェオスミン | mg/l | ≦0.00001 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/l | ≦0.00001 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/l | ≦3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 47 | ｐＨ値 | － | 5.8～8.6 | 7.3(24.5℃) | 7.3(23.2℃) | 7.4(24.2℃) | 7.4(22.3℃) | 7.6(24.3℃) | 7.4(24.7℃) | 7.5(22.7℃) | 7.0(24.0℃) | 6.8(24.3℃) | 7.1(23.5℃) |
| 48 | 味 | － | 異常でないこと | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず |
| 49 | 臭気 | － | 異常でないこと | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず |
| 50 | 色度 | 度 | ≦5 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 |
| 51 | 濁度 | 度 | ≦2 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |

検査委託先：㈱西日本技術コンサルタント

水質検査計画に基づく水質検査結果
令和３年９月の西脇市の水道水の値

# 蛇口（給水栓）

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。

**採水日　令和３年９月８日**

| 採水場所（試料） | | | | 西脇地区 | | | | | | | 黒田庄地区 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 検査項目 | 単位 | 水道法水質基準 | 塚口町給水栓 | 住吉町給水栓 | 南旭町給水栓 | 羽安町給水栓 | 高松町給水栓 | 明楽寺町給水栓 | 出会町給水栓 | 門柳給水栓 | 小苗給水栓 | 岡給水栓 |
| 1 | 一般細菌 | 個/ml | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | － | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/l | ≦200 | 11 | 12 | 11 | 5 | 11 | 12 | 13 | 18 | 18 | 10 |
| 42 | ジェオスミン | mg/l | ≦0.00001 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/l | ≦0.00001 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/l | ≦3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 未満 | 0.6 |
| 47 | ｐＨ値 | － | 5.8～8.6 | 7.2(21.7℃) | 7.3(21.9℃) | 7.2(21.5℃) | 7.2(20.9℃) | 7.4(21.3℃) | 7.4(21.9℃) | 7.5(22.2℃) | 7.0(20.5℃) | 6.8(21.3℃) | 7.2(20.7℃) |
| 48 | 味 | － | 異常でないこと | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず |
| 49 | 臭気 | － | 異常でないこと | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず |
| 50 | 色度 | 度 | ≦5 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 |
| 51 | 濁度 | 度 | ≦2 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |

検査委託先：㈱西日本技術コンサルタント

水質検査計画に基づく水質検査結果
令和３年10月の西脇市の水道水の値

# 蛇口（給水栓）

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。

**採水日　令和３年10月13日**

| 採水場所（試料） | | | | 西脇地区 | | | | | | | 黒田庄地区 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 検査項目 | 単位 | 水道法水質基準 | 塚口町給水栓 | 住吉町給水栓 | 南旭町給水栓 | 羽安町給水栓 | 高松町給水栓 | 明楽寺町給水栓 | 出会町給水栓 | 門柳給水栓 | 小苗給水栓 | 岡給水栓 |
| 1 | 一般細菌 | 個/ml | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | － | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/l | ≦0.003 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/l | ≦0.0005 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/l | ≦0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/l | ≦0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/l | ≦0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/l | ≦0.02 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/l | ≦0.04 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/l | ≦0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l | ≦10 | 0.90 | 0.96 | 0.98 | 0.61 | 0.33 | 0.25 | 0.27 | 1.1 | 1.2 | 2.4 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/l | ≦0.8 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/l | ≦1.0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/l | ≦0.002 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/l | ≦0.05 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | ≦0.04 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 17 | ジクロロメタン | mg/l | ≦0.02 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/l | ≦0.01 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/l | ≦0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 20 | ベンゼン | mg/l | ≦0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 21 | 塩素酸 | mg/l | ≦0.6 | 0.07 | 0.08 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/l | ≦0.02 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |
| 23 | クロロホルム | mg/l | ≦0.06 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/l | ≦0.03 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.004 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/l | ≦0.1 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
| 26 | 臭素酸 | mg/l | ≦0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/l | ≦0.1 | 0.014 | 0.017 | 0.009 | 0.006 | 0.021 | 0.022 | 0.025 | 0.004 | 0.004 | 0.006 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/l | ≦0.03 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/l | ≦0.03 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| 30 | ブロモホルム | mg/l | ≦0.09 | 0.001 | 0.001 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 | 0.001 未満 |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/l | ≦0.08 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/l | ≦1.0 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/l | ≦0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/l | ≦0.3 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/l | ≦1.0 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 | 0.02 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/l | ≦200 | 12 | 11 | 11 | 8.5 | 8.2 | 7.8 | 8.0 | 13 | 13 | 10 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/l | ≦0.05 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/l | ≦200 | 14 | 14 | 16 | 6 | 11 | 12 | 13 | 20 | 20 | 12 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/l | ≦300 | 46 | 44 | 44 | 31 | 29 | 28 | 30 | 56 | 57 | 49 |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/l | ≦500 | 120 | 120 | 110 | 67 | 72 | 91 | 82 | 150 | 140 | 120 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/l | ≦0.2 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 |
| 42 | ジェオスミン | mg/l | ≦0.00001 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/l | ≦0.00001 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/l | ≦0.02 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 |
| 45 | フェノール類 | mg/l | ≦0.005 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/l | ≦3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 未満 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 |
| 47 | ｐＨ値 | － | 5.8～8.6 | 7.5(22.1℃) | 7.5(22.0℃) | 7.4(22.1℃) | 7.4(23.0℃) | 7.5(23.3℃) | 7.4(22.9℃) | 7.5(23.0℃) | 7.2(22.8℃) | 7.0(22.7℃) | 7.2(22.7℃) |
| 48 | 味 | － | 異常でないこと | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず |
| 49 | 臭気 | － | 異常でないこと | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず |
| 50 | 色度 | 度 | ≦5 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 |
| 51 | 濁度 | 度 | ≦2 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |

検査委託先：㈱西日本技術コンサルタント

水質検査計画に基づく水質検査結果
令和３年11月の西脇市の水道水の値

# 蛇口（給水栓）

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。

**採水日　令和３年11月10日**

| 採水場所（試料） | | | | 西脇地区 | | | | | | | 黒田庄地区 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 検査項目 | 単位 | 水道法水質基準 | 塚口町給水栓 | 住吉町給水栓 | 南旭町給水栓 | 羽安町給水栓 | 高松町給水栓 | 明楽寺町給水栓 | 出会町給水栓 | 門柳給水栓 | 小苗給水栓 | 岡給水栓 |
| 1 | 一般細菌 | 個/ml | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | － | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/l | ≦200 | 17 | 17 | 18 | 8 | 13 | 13 | 13 | 39 | 37 | 13 |
| 42 | ジェオスミン | mg/l | ≦0.00001 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/l | ≦0.00001 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/l | ≦3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 未満 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 |
| 47 | ｐＨ値 | － | 5.8～8.6 | 7.3(15.9℃) | 7.4(15.7℃) | 7.4(16.1℃) | 7.4(16.3℃) | 7.5(15.2℃) | 7.4(16.2℃) | 7.4(16.0℃) | 7.3(15.4℃) | 7.2(14.5℃) | 7.2(15.7℃) |
| 48 | 味 | － | 異常でないこと | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず |
| 49 | 臭気 | － | 異常でないこと | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず |
| 50 | 色度 | 度 | ≦5 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 |
| 51 | 濁度 | 度 | ≦2 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |

検査委託先：㈱西日本技術コンサルタント

水質検査計画に基づく水質検査結果
令和３年12月の西脇市の水道水の値

# 蛇口（給水栓）

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。

**採水日　令和３年12月８日**

| 採水場所（試料） | | | | 西脇地区 | | | | | | | 黒田庄地区 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 検査項目 | 単位 | 水道法水質基準 | 塚口町給水栓 | 住吉町給水栓 | 南旭町給水栓 | 羽安町給水栓 | 高松町給水栓 | 明楽寺町給水栓 | 出会町給水栓 | 門柳給水栓 | 小苗給水栓 | 岡給水栓 |
| 1 | 一般細菌 | 個/ml | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | － | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/l | ≦200 | 15 | 16 | 16 | 7 | 13 | 14 | 14 | 25 | 25 | 13 |
| 42 | ジェオスミン | mg/l | ≦0.00001 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/l | ≦0.00001 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/l | ≦3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 未満 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 |
| 47 | ｐＨ値 | － | 5.8～8.6 | 7.3(18.5℃) | 7.4(18.4℃) | 7.4(17.1℃) | 7.3(17.9℃) | 7.3(18.4℃) | 7.3(17.9℃) | 7.4(17.7℃) | 7.3(17.6℃) | 7.1(18.9℃) | 7.3(17.2℃) |
| 48 | 味 | － | 異常でないこと | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず |
| 49 | 臭気 | － | 異常でないこと | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず |
| 50 | 色度 | 度 | ≦5 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 |
| 51 | 濁度 | 度 | ≦2 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |

検査委託先：㈱西日本技術コンサルタント

水質検査計画に基づく水質検査結果
令和４年１月の西脇市の水道水の値

# 蛇口（給水栓）

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。

**採水日　令和４年１月12日**

| 採水場所（試料） | | | | 西脇地区 | | | | | | | 黒田庄地区 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 検査項目 | 単位 | 水道法水質基準 | 塚口町給水栓 | 住吉町給水栓 | 南旭町給水栓 | 羽安町給水栓 | 高松町給水栓 | 明楽寺町給水栓 | 出会町給水栓 | 門柳給水栓 | 小苗給水栓 | 岡給水栓 |
| 1 | 一般細菌 | 個/ml | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | － | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/l | ≦0.003 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/l | ≦0.0005 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/l | ≦0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/l | ≦0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/l | ≦0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/l | ≦0.02 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/l | ≦0.04 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/l | ≦0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l | ≦10 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.97 | 0.43 | 0.39 | 0.38 | 1.4 | 1.4 | 2 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/l | ≦0.8 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/l | ≦1.0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/l | ≦0.002 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/l | ≦0.05 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | ≦0.04 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 17 | ジクロロメタン | mg/l | ≦0.02 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/l | ≦0.01 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/l | ≦0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 20 | ベンゼン | mg/l | ≦0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 21 | 塩素酸 | mg/l | ≦0.6 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/l | ≦0.02 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |
| 23 | クロロホルム | mg/l | ≦0.06 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 未満 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/l | ≦0.03 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.004 | 0.004 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/l | ≦0.1 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
| 26 | 臭素酸 | mg/l | ≦0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/l | ≦0.1 | 0.008 | 0.009 | 0.005 | 0.001 | 0.010 | 0.009 | 0.011 | 0.003 | 0.003 | 0.001 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/l | ≦0.03 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/l | ≦0.03 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 未満 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 30 | ブロモホルム | mg/l | ≦0.09 | 0.001 | 0.001 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 | 0.001 未満 |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/l | ≦0.08 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/l | ≦1.0 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/l | ≦0.2 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/l | ≦0.3 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/l | ≦1.0 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 | 0.02 未満 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/l | ≦200 | 13 | 13 | 12 | 8.1 | 10 | 9.4 | 9.9 | 17 | 17 | 12 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/l | ≦0.05 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/l | ≦200 | 19 | 18 | 19 | 7 | 15 | 16 | 16 | 30 | 29 | 13 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/l | ≦300 | 43 | 43 | 44 | 27 | 31 | 30 | 32 | 67 | 67 | 53 |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/l | ≦500 | 100 | 100 | 110 | 69 | 68 | 66 | 70 | 140 | 140 | 110 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/l | ≦0.2 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 |
| 42 | ジェオスミン | mg/l | ≦0.00001 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/l | ≦0.00001 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/l | ≦0.02 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 |
| 45 | フェノール類 | mg/l | ≦0.005 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/l | ≦3 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 |
| 47 | ｐＨ値 | － | 5.8～8.6 | 7.3(17.5℃) | 7.3(16.7℃) | 7.3(18.2℃) | 7.2(18.1℃) | 7.3(16.3℃) | 7.4(16.5℃) | 7.4(16.7℃) | 7.2(17.1℃) | 7.2(17.2℃) | 7.3(18.0℃) |
| 48 | 味 | － | 異常でないこと | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず |
| 49 | 臭気 | － | 異常でないこと | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず |
| 50 | 色度 | 度 | ≦5 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 |
| 51 | 濁度 | 度 | ≦2 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |

検査委託先：㈱西日本技術コンサルタント

水質検査計画に基づく水質検査結果
令和４年２月の西脇市の水道水の値

# 蛇口（給水栓）

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。

**採水日　令和４年２月９日**

| 採水場所（試料） | | | | 西脇地区 | | | | | | | 黒田庄地区 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 検査項目 | 単位 | 水道法水質基準 | 塚口町給水栓 | 住吉町給水栓 | 南旭町給水栓 | 羽安町給水栓 | 高松町給水栓 | 明楽寺町給水栓 | 出会町給水栓 | 門柳給水栓 | 小苗給水栓 | 岡給水栓 |
| 1 | 一般細菌 | 個/ml | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | － | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/l | ≦200 | 20 | 20 | 20 | 8 | 15 | 15 | 16 | 36 | 37 | 13 |
| 42 | ジェオスミン | mg/l | ≦0.00001 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/l | ≦0.00001 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/l | ≦3 | 0.3 | 0.3 未満 | 0.3 | 0.3 未満 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 |
| 47 | ｐＨ値 | － | 5.8～8.6 | 7.3(10.7℃) | 7.4(10.5℃) | 7.4(11.1℃) | 7.4(8.7℃) | 7.4(10.9℃) | 7.4(10.0℃) | 7.4(11.7℃) | 7.4(9.7℃) | 7.2(9.4℃) | 7.2(10.7℃) |
| 48 | 味 | － | 異常でないこと | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず |
| 49 | 臭気 | － | 異常でないこと | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず |
| 50 | 色度 | 度 | ≦5 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 |
| 51 | 濁度 | 度 | ≦2 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |

検査委託先：㈱西日本技術コンサルタント

水質検査計画に基づく水質検査結果
令和４年３月の西脇市の水道水の値

# 蛇口（給水栓）

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。

**採水日　令和４年３月９日**

| 採水場所（試料） | | | | 西脇地区 | | | | | | | 黒田庄地区 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 検査項目 | 単位 | 水道法水質基準 | 塚口町給水栓 | 住吉町給水栓 | 南旭町給水栓 | 羽安町給水栓 | 高松町給水栓 | 明楽寺町給水栓 | 出会町給水栓 | 門柳給水栓 | 小苗給水栓 | 岡給水栓 |
| 1 | 一般細菌 | 個/ml | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | － | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/l | ≦200 | 20 | 21 | 21 | 9 | 17 | 20 | 20 | 32 | 34 | 14 |
| 42 | ジェオスミン | mg/l | ≦0.00001 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/l | ≦0.00001 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/l | ≦3 | 0.5 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 |
| 47 | ｐＨ値 | － | 5.8～8.6 | 7.5(10.0℃) | 7.4(10.1℃) | 7.4(10.0℃) | 7.4(9.6℃) | 7.4(11.3℃) | 7.4(10.4℃) | 7.3(11.5℃) | 7.4(10.3℃) | 7.2(10.9℃) | 7.1(10.1℃) |
| 48 | 味 | － | 異常でないこと | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず |
| 49 | 臭気 | － | 異常でないこと | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず | 異常を認めず |
| 50 | 色度 | 度 | ≦5 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 |
| 51 | 濁度 | 度 | ≦2 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |

検査委託先：㈱西日本技術コンサルタント